

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09e	<u>Dekker / gulv</u>				
09e.27	<u>Avretting av betonggulv</u>				
09e.27.1	TK2.182A (2018) STØPT SEMENTBASERT BELEGG				
	Areal	m ²	1,0
	Konstruksjon: Gulv Armering: Uarmert Overflate: Glattet <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Betonggulv <i>Påkjenninger:</i> Se orienterende del <i>Gjennomsnittlig tykkelse:</i> Overlates til den utførende <i>Minimumstykkelse:</i> Overlates til den utførende <i>Materialer:</i> Weber Floor 4716, Weber Floor 110 Fine/140 Nova <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Betonggulver skal være fritt for støv, fett, sementslam og annet som kan redusere vedheft til flytsparkel. Priming og utlegging etter leverandørens anvisninger d) <i>Toleranser</i> Toleranseklasse PB e) <i>Prøving, kontroll</i> Funksjonskrav: Bøystrekkfasthet F6 > 6 N/mm ² Trykkfasthet > 20 N/mm ² Overflatefasthet på arbeidsplass SH70, > 70 N/mm ² Slitestyrke skal tilfredsstillende A22 og RWA 300 Motstand mot rullende laster iht. RWF C250, > 250 NH Heftfasthet mellom underlag og avrettingsmasse >1,5 N/mm ² Svinn i herdetiden < 0,07 % Avrettingsmassen skal tilfredsstille følgende maksimumskrav til emisjoner av flyktige organiske forbindelser. - 4 uker 100 µg/m ² h -26 uker 50 µg/m ² h Gjennomsnittelig tykkelse t=.....mm Evt. merforbruk kr.....pr. kg				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09e:					

Innholdsfortegnelse

09e Dekker / gulv.....	09e - 1
09e.27 Avretting av betonggulv	09e - 1